

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,

Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

РУКОВОДИТЕЛЮ

620017, г. Екатеринбург,
КРАСНОФЛОТЦЕВ УЛ., Д.8А

Профилактический визит № 66230041000105393664 от 16.03.2023 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического
законодательства

от 11.04.2023

№ 66-10-12/14- 4921-2023

При проведении обязательного профилактического визита с 03.04.2023 г. 08 час. 40 мин. по
03.04.2023 г. 11ч30мин по 10.04.2023 г. 11 час. 00 мин по 10.04.2023 г. 16ч00мин
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"

юридический адрес 620017, г. Екатеринбург, КРАСНОФЛОТЦЕВ УЛ., Д.8А

дата регистрации 27.09.2002

ИНН/ОГРН 6663056337 / 1026605612318

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ" (620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Краснофлотцев ул., д. 8 а)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита от 10.04.2023 г. 16
час. 00 мин. № 66-10-12/14-4850-2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Усилить контроль над приготовлением готовых блюд в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Провести повторные лабораторные испытания в ИЛЦ, аккредитованном в установленном порядке, рациона (завтрак 7-11 лет) по показателям белки, жиры, углеводы, калорийность. Протоколы лабораторных испытаний представить.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	15.04.2024
2.	Обеспечить прохождение в полном объеме предварительных медицинских осмотров сотрудниками ГБОУ СО "ЕШИ №10" представить данные исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф у сотрудников Мотовилова Н.И., Фалина Г.В., исследования на гельминтозы у сотрудников Мотовилова Н.И., Буханова Д.Н., ежегодное флюорографическое обследование у сотрудников Жилкина М.В., Рожанский А.В., Кулакова О.А., Андрюков А.В., ежегодного осмотра врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога, врача - акушера-гинеколога, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога, врача-отоларинголога у сотрудника Мотовилова Н.И., Направить на гигиеническое обучение с предусмотренной санитарными правилами периодичностью (1 раз в 2 года) сотрудников ГБОУ СО "ЕШИ №10": Фалина Г.В., Силкина Л.С. Представить данные о прохождении. Вакцинацию сотрудников ГБОУ СО "ЕШИ №10" организовать в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, представить информацию о вакцинации против гепатита В у сотрудника Большакова А.А., у сотрудника Кулакова О.А., вакцинации против гриппа сотрудников: Иванова Л.В., Большакова А.А., Васильева Н.Г., Фалина Г.В., Иванова Н.А., против кори, краснухи и эпидемического паротита сотруднику Большакова А.А., против дифтерии сотрудникам: Иванова Л.В., Большакова А.А., Копелева Т.А., Васильева Н.Г., Тарасова В.А.	СП 2.4.3648-20 Федеральный Закон 157-ФЗ СанПиН 3.3686-21 Приказ МЗ РФ 1122н Приказ МЗ РФ 29н	1.5. ГЛ.4.СТ.9.2 62. 64. 78 761. 810 2699. 2703. 2769. 2965. Прилож 1 Нац.КПП Прилож 3 Порядок 12.4. 18. 31.2. 31.3 31.4	15.04.2024
3.	На 2 этаже кабинеты №41, 46 обеспечить столами и стульями без дефектов целостности. В спальне каб. №108 не допускать кресел с тканевым покрытием.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	15.04.2024
4.	В учебном кабинете №14 здания литеры Б над меловой доской оборудовать местное освещение.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	15.04.2024
5.	В туалете для мальчиков 2 этажа обеспечить рабочее состояние 3 унитазов. На 3 этаже в женском туалете, в здании литеры Б в туалете оборудовать унитаз без сколов покрытия.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	15.04.2024

	На 4 этаже обеспечить работу 2 туалетов.			
6.	Окна учебных кабинетов №60, 41, 43, 58, 59, 48, 46, 56, 9, 112, 101, 113, 119, физика, 13, в спальнях №94, 65, 66, 93, 67, 69, 88, 70, 71, 87, 72, 108, 120, 85 оборудовать солнцезащитными устройствами - шторами, не ниже уровня подоконника, подъемно-поворотные жалюзи.	СП 2.4.3648-20	2.4.13. 2.8.4.	15.04.2024
7.	В спортивном зале провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия пола.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	15.04.2024
8.	Провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия в спортивном зале потолка, стен, в коридоре перед спортивным залом подоконников, стены. В коридоре 3 этажа здания литеры Б в коридоре стен, потолка, в кабинете домоводства №50, 52 стен, в спальне №94 на стен, к.65, 93, 108 стен потолка, к. №66 стен под окнами, к.88 спальне потолка, к.80 стен, к.79 стен, потолка, к.10 стен, потолка, к.112, 96 к.119 стен, к.101 потолка, стен, к.119 стен, в переходе в здание литеры Б на потолке. В душевой обеспечить целостными стенками кабинки. В коридоре перед спортивным залом провести замену окон с возможностью проветривания, обеспечить подоконниками без дефектов покрытия.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. 2.4.14. 2.7.2.	15.04.2024
9.	В учебном кабинете №40 система общего освещения обеспечить потолочными светильниками одного типа.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	15.04.2024
10.	В учебных кабинетах обеспечить рабочее состояние ламп освещения в к.48 - 6 ламп, № 46 - 6 ламп, к.56 - 8 ламп, к.52 - 2 лампы, к.71, спальня - 2 лампы, к.79 - 5 ламп.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	15.04.2024
11.	Не допускать на территории школы-интерната скопление мусора (сваленных веток деревьев).	СП 2.4.3648-20	2.11.1.	15.04.2024
12.	Организовать в ГБОУ СО "ЕШИ №10" химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей один раз в год. Представить документы о проведении химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей.	СП 2.4.3648-20	2.11.5.	15.04.2024
13.	В кабинете информатики у 5 рабочих мест компьютерами оборудовать местное освещение.	СП 2.4.3648-20	3.5.15.	15.04.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

в срок, установленный предписанием.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ", ДИРЕКТОРА

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма



Кунгурцева Анна Анатольевна

Предписание получил:
Директор Бузань М.Д.



11.04.2023

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/14-4921-2023 от 11.04.2023г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, контролируемого лица Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715802

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 10.05.2023 по 09.05.2024