

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2025 г., 66250061000218760774

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«26» августа 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2508/002-66/294-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «01» августа 2025 г., № 2508/002-66/294-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000218760774.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

- Мельник Анна Ивановна – инспектор отделения НД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)
- Сибякина Наталья Павловна – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району муниципального образования «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Краснофлотцев, Строение 8а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" ИНН 6663056337, адрес регистрации юридического лица: 620017, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРАСНОФЛОТЦЕВ, Д.8А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «20» августа 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «26» августа 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## **8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. на объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (систему внутреннего противопожарного водопровода), в нарушение п.54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.06.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Перечень рекомендованных мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в статье 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания
2. на объекте защиты отсутствует документация к облицовочным и декоративно-отделочным материалам используемых для отделки пола в спальнях помещениях (не выше В2, Д2, Т2, РП1), а также для отделки пола на путях эвакуации (позажаных коридорах) (не выше В2, Д3, Т2, РП2) в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности в РФ, в нарушение п.25 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 6,7 ст. 134 табл. 28 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.06.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в статье 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания
3. Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (согласно протоколов испытания ограждений кровли на зданиях литер А, Б №1 от 31.05.24 г., № 3-05 от 31.05.24 г. лестниц № 1,2), в нарушение ч. 2 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.17 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководители организаций обеспечивают содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.06.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в статье 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания
4. руководителем организации не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, а также проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Имеющаяся система внутреннего противопожарного водопровода не рассчитана на пропуск воды для нужд пожаротушения, а также не оборудована электрозадвижкой, в нарушение Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.48. Нарушение было выявлено ранее.

Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

5. ширина лестничных площадок выполнена менее ширины лестничного марша (фактически ширина площадки 1,05 метра, ширина лестничного марша 1,20 метра, замеры произведены рулеткой измерительной металлической 5м, имеющей сертификат о калибровке средства измерений № ас-084353/2022 от 06.04.2022г.) в нарушение ч.1 ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 4, ч.3 ст.4, ч.4 ст.4, ч.1 ст.89; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.33 Н 102-54 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 13. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

6. ширина эвакуационного пути по коридору, при дверях, открывающихся из помещений в коридор, составляет менее ширины дверного полотна в нарушение Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст.4 ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.89; ч.1 ст.46 «ФЗ О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2020 . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 15. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

7. на 2-м этаже здания, из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (оборудовано помещение библиотеки и класс ритмики, тем самым перекрыты оконные проемы в торцах коридора), в нарушение Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.56; ч.1 ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; СП 7.13130.2013 п.7.2. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 17. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 56. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

8. коридор 2-го этажа при длине более 60 м. не отделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не превышать 60 м, в нарушение Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2,3,4 ст. 4, ч.1 ст.8; ч.1 ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 22. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

9. помещение столовой, при наличии более 50 посадочных мест, не оборудовано 2-м эвакуационным выходом, в нарушение Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2,3,4 ст. 4, ч.1 ст.89; п.34 Н 102-54 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест; п. 4.2.5, п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 25. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

10. руководителем организации не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, а также проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушение п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/002-66/319-В/ПИВ от 12.05.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не

реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

01.06.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности указан в ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы и материалы, подтверждающие исполнение пунктов предписания

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району муниципального образования «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору) Сибякина Наталья Павловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сибякина Наталья Павловна - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району муниципального образования «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), телефон: 83433388452, e-mail: sv-ond-ekb-ord@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026