

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» июня 2024 г., 66240131000211096332

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург"
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» июля 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2406/002-66/1200-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

620143, Екатеринбург, Машиностроителей, 27

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «25» июня 2024 г., № 2406/002-66/1200-В/ПВП, учетный номер проверки 66240131000211096332.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Кубышкина Алёна Дмитриевна – инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО "г.Екатеринбург") ОНД и ПР "г.Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, а там также руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При этом инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) имени была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с законодательством о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Краснофлотцев, Строение 8а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) завершенных видов объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" ИНН 6663056337

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, по индивидуальным номерам налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), соответствующих обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» июля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «17» июля 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) акта)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- ЗС ГО (№ 416016-66) не поддерживаются в состоянии готовности к приему укрываемых: не обеспечена сохранность: защитных свойств, как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противозрывных устройств; герметизации всего сооружения; инженерно-технического оборудования в нарушении п.3.2.1 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения

Срок устранения нарушения:

21.07.2025

2. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО (№ 416016-66) содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению в нарушении п.3.2.11 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, стр. 8а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.11. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению
Срок устранения нарушения:
21.07.2025
3. Не организованы и не спланированы мероприятия по обеспечению сохранности и готовности защитного сооружения гражданской обороны (№ 416016-66) организации к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования в нарушении п.п. 1.7, 1.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; . Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, стр. 8а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 1.7. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Обеспечена готовность и использование ЗС ГО по назначению руководителем ГО
Срок устранения нарушения:
21.07.2025
4. В ЗС ГО (№ 416016-66) допущено нарушение герметизации и гидроизоляции; устройство отверстий и проемов в ограждающих конструкциях, демонтаж оборудования в нарушении п. 3.2.2. Приказа МЧС России от 15.12. 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; . Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, стр. 8а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.2, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущен демонтаж оборудования
Срок устранения нарушения:
21.07.2025
5. В защитном сооружении ЗС ГО (№ 416016-66) отсутствует необходимое количество огнетушителей, не обслуживается автоматическая пожарная сигнализация в нарушении п. 3.5.1 Приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" (ранее действующие требования п. 61, 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"); . Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, стр. 8а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.5.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией соблюдены противопожарные требования при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в зависимости от назначения помещений в мирное время
Срок устранения нарушения:
21.07.2025
6. Не выполнена повторная окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО (№ 416016-66) в соответствии с установленной периодичностью, требуется ремонт внутренней отделки помещений ЗС в соответствии с требованиями гражданской обороны в нарушении п. 3.2.8, п. 3.2.9, п. 5.2.3 Приказа МЧС России от 15.12. 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; . Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, стр. 8а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.8. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Внутренняя отделка помещений защитных сооружений выполнена из негорючих или трудногорючих материалов
Срок устранения нарушения:
21.07.2025

7. Контролируемым лицом не осуществляются мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты по их накоплению, хранению, учету, использованию, восполнению. (Нарушение абзаца шестого, седьмого пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 3, абзац первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов; пункты 3, 6, абзац четвертый пункта 7, абзацы второй, третий, четвертый, шестой пункта 9, пункты 11, 13, 14, 15, 16, 20 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом МЧС России от 01.10.2014 N 543 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.03.2015, регистрационный N 36320), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 31.07.2017 N 309 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2017, регистрационный N 47944); абзац второй пункта 1.2, пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, пункт 2.8, подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11, 2.8.12, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16, пункт 2.9, подпункты 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6, 2.9.7, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10, 2.9.11, 2.9.12, 2.9.13, 2.9.14, пункт 2.11, подпункты 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, пункт 2.13 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля), п.2.3 Приказ МЧС России от 27.05.2003 №285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля». Место выявления нарушения: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, стр. 8а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 285 от 27.05.2003 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля»

Нарушенное обязательное требование:

Средства радиационной и химической защиты в местах хранения размещены отдельно от материальных ценностей текущего довольствия, соответствуют утвержденной номенклатуре и требованиям ГОСТов (технических условий); их качественное состояние подтверждено паспортами, формулярами, актами лабораторных испытаний и свидетельствами

Срок устранения нарушения:

21.07.2025

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполненные которых являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, указывается предметы выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО "г.Екатеринбург") ОНД и ПР "г.Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Кубышкина Алёна Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Кубышкина Алёна Дмитриевна - Инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО "г.Екатеринбург") ОНД и ПР "г.Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 89505483056, e-mail: sv-ond-ekb-ord@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготавлившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

и.в. дознаватель А.А. Тереховская № 79-0 от 14.06.2024.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанного с предписанием)

«15» часов «08» минут «14» июля 2024г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026